

Частное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 172
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
(Детский сад № 172 ОАО «РЖД»)

ул. Вокзальная, д.1 А
п/ст.Тереньевская, 653205
Тел. 8(3846) 63-15-11
email: detsad172@bk.ru

Главному государственному
инспектору г. Прокопьевска, г.
Киселевска и Прокопьевского
района по пожарному надзору

«28» февраля 2022г.

На предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 67/1/22 от 20.09.2021г. сообщая:

1. Для устранения приняты меры:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений законодательства	Мероприятия, сроки выполнения
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео и аудио связи с местом их установки.	На уличные ворота, предназначенные для въезда пожарной техники, установлен магнитный замок, обеспечивающий автоматическую разблокировку 19.11.2021г. <i>Приложения:</i> 1. Договор ООО «МСС» от 05.10.2021 № 14-2021 2. Счет-фактура от 19.11.2021 № 113



Заведующий детского сада № 172 ОАО «РЖД»

И.В. Батакова